



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890./ 332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции

М.В. Буланов



№ 5679 от 20.11.2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 901

- 1. Наименование продукции:** Задвижки шиберные Вэлсток (Valstok), моделей: VA, VT, VAB, VGL, VL, VF, VC, VD, VCA, VMF, VA-LUG, VAD, VB, VCB, VE, VFK, VGA, VGH, VGC, VGR, VK, VTD, VU, VUB, VVI, VAT, VCG, VCT, VGI, VGS, VMC, VMR, VRE, VVM, VLR, VPL, VSC, VSD, VMT, VMP, VUL, VCM, VFL, VME, VBU, VMD, VML, VSP, VGD, VVA, 3-4VV, VMA, VMV, VHD, VRJ, VTE, VDC, VTM, VVF, VSA, VSA-LUG, VSB, VDL, VSG, VSL, VSU, VDS.
- 2. Организация-изготовитель:** ООО «Комплект Сервис», адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.22, Российская Федерация.
- 3. Получатель заключения:** ООО «Комплект Сервис», адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.22, подъезд 6, этаж 3, офис 623/1, Российская Федерация.
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 492500-001-65296477-2017 «Задвижки шиберные Вэлсток (Valstok)»;
 - Протоколы лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»). АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации. (Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.) №11/11-403/ПР-18 от 13 ноября 2018 г., №11/10-402/ПР-18 от 13 ноября 2018 г. и №11/09-401/ПР-18 от 13 ноября 2018 г.
- 5. Область применения продукции:** в пищевой промышленности.
- 6. Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

7. **Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление (входящий № 1237 от 19.11.2018 г.).
8. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГГ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.
9. **Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

10. Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:

Состав - чугун.

- Органолептические показатели водных вытяжек при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами: Запах, балл – отсутствует; Привкус – отсутствует; Муть – отсутствует; Осадок – отсутствует;
- Санитарно – химические миграционные показатели. (Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия). 0,3% раствор молочной кислоты, 1% раствор уксусной кислоты. Время экспозиции – 10 суток. Температура заливочного раствора 80⁰С, далее 24⁰С), мг/л, не более:
Железо - 0,3; Никель - 0,1; Марганец - 0,1; Медь – 1,0; Хром (суммарно) - 0,1;

Состав – нержавеющая сталь.

- Органолептические показатели водных вытяжек при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами: Запах, балл – отсутствует; Привкус – отсутствует; Муть – отсутствует; Осадок – отсутствует;
- Санитарно – химические миграционные показатели. (Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия). 0,3% раствор молочной кислоты, 1% раствор уксусной кислоты. Время экспозиции – 10 суток. Температура заливочного раствора 80⁰С, далее 24⁰С), мг/л, не более:
Железо - 0,3; Никель - 0,1; Марганец - 0,1; Хром (суммарно) - 0,1; Бор – 0,5; Алюминий – 0,5; Мышьяк – 0,05;

Состав – сталь.

- Органолептические показатели водных вытяжек при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами: Запах, балл – отсутствует; Привкус – отсутствует; Муть – отсутствует; Осадок – отсутствует;

- Санитарно – химические миграционные показатели. (Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия). 0,3% раствор молочной кислоты, 1% раствор уксусной кислоты. Время экспозиции – 10 суток. Температура заливочного раствора 80⁰С, далее 24⁰С), мг/л, не более:

Железо - 0,3; Никель - 0,1; Марганец - 0,1; Хром (суммарно) - 0,1; Бор – 0,5;
Алюминий – 0,5; Мышьяк – 0,05;

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Задвижки шиберные Вэлсток (Valstok), моделей: VA, VT, VAB, VGL, VL, VF, VC, VD, VCA, VMF, VA-LUG, VAD, VB, VCB, VE, VFK, VGA, VGH, VGC, VGR, VK, VTD, VU, VUB, VVI, VAT, VCG, VCT, VGI, VGS, VMC, VMR, VRE, VVM, VLR, VPL, VSC, VSD, VMT, VMP, VUL, VCM, VFL, VME, VBU, VMD, VML, VSP, VGD, VVA, 3-4VV, VMA, VMV, VHD, VRJ, VTE, VDC, VTM, VVF, VSA, VSA-LUG, VSB, VDL, VSG, VSL, VSU, VDS, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 16).


Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя - ТУ 492500-001-65296477-2017 «Задвижки шиберные Вэлсток (Valstok)».

Эксперт: врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.А. Брыченков

Технический директор органа инспекции



С.Е. Воробьева